

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

Филиал №4 Государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 174350 Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9 ignatieva-cdk@vandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования и молодёжной политики Новгородской области

Вид деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность,
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта государственная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта аренда 3-х кабинетов на втором этаже

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 15-20 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	да	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	калитки нет проход свободный	Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района
	Знак доступности учреждения			нет	
	Автостоянка посетителей			+	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	6м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	10%	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	260X350	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	180см нет нет скамейка у входа в здание	Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	18 40 см 87см нет нет	Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 мНД - не более 1/12	55 1/12	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	260X350	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	+	
	Навес	К, О, С	наличие	+	
	Лестница наружная				
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	+ 87	
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	100	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	55	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	нет	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	+	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	300X150	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 80см 2,8	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	250	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	190X263	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	1ед. 1ед.	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	87см нет	
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: <ul style="list-style-type: none"> • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни 	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие		
	Подъемник для инвалидов		наличие		
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		
	Эскалатор, траволатор	О	наличие		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете № 2, 3				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	82	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	76см	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

1	2	3	4	5	6
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	250	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел			+	
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	82	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью	С	30 см	нет	

1	2	3	4	5	6
	(ширина)				
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) <ul style="list-style-type: none"> высота раковины опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	176X114 65 нет	Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> количество кабин ширина дверного проема габариты (минимальные глубина ширина) <ul style="list-style-type: none"> опорные поручни зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	1 176X114 нет	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	+	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> размещение на высоте высота прописных букв освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	165	Территория находится в «зоне ответственности» Администрации района

1	2	3	4	5	6
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинках санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что необходимые мероприятия по обеспечению доступности объекта осуществляет собственник здания – Администрация Окуловского муниципального района.

Особые отметки

Здание является памятником архитектуры

Учреждение арендует 3 кабинета в здании Администрации Окуловского муниципального района.

Председатель комиссии:

Должность

Крф

(подпись)

Е.И. Крайнева

Секретарь комиссии:

Должность

Зайцева

(подпись)

Е.Н. Зайцева

Члены комиссии:

Должность

Золотарева

(подпись)

Г.С. Золотарева

*председатель
Скандинавской добровольческой
организации ВОИ*

Должность

Федорова

(подпись)

Н.Н. Федорова

Должность

Игнатова

(подпись)

О.Н. Игнатьева

«*20*» *марта* 201*7* года