



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67 тел. (8162) 66-26-10 факс (8162) 66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173015, Великий Новгород, ул. Псковская д.171 к.3, т. (8162) 76-51-21 ф.(8162) 76-51-20 e-mail: gpn-nov@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району

174211, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Ленина, д.80 тел./факс (816-65) 444-83 e-mail: mchs-chudovo@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 14/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Филиалу №6 Государственного областного бюджетного учреждения
«Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение Распоряжения начальника ОНД и ПР по Чудовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области от 25 февраля 2019 года №14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 28.03.19 г., с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 29.03.19 г. Григорьевым Алексеем Михайловичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области проведена плановая выездная проверка здания филиала №6 Государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.26а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующей филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фениной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного	01.10.2019 г.	

	работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
2.	Помещение кладовой объекта защиты не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации.	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.5,6;</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий;</p> <p>Свод правил СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175 п.13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".</p>	01.10.2019 г.	
3.	На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель №1 расположен не на видном месте (установлен за шкафом).	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p> <p>п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p>	01.10.2019 г.	
4.	На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты</p>	01.10.2019 г.	

	предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель №2 расположен не на видном месте (установлен за дверью).	запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.		
5.	На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. На подходе к огнетушителю №3 установлены стулья.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	01.10.2019 г.	
6.	На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель №4 расположен не на видном месте (установлен за напольной вешалкой с одеждой).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	01.10.2019 г.	
7.	На объекте защиты в коридоре возле кабинета психолога (кабинет №5) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п.42 п/п «в» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2019 г.	

8.	На объекте защиты в коридоре возле кабинета заведующей филиалом допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п.42 п/п «в» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2019 г.	
9.	На объекте защиты в помещении электрощитовой допущено размещение горючих материалов (картонные коробки с оберточной бумагой и детскими игрушками)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п.42 п/п «ж» Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легко воспламеняющиеся) вещества и материалы;	01.10.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности);

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержание комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее – Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

**Начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической
работы по Чудовскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Новгородской области
Григорьев Алексей Михайлович**
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

« 29 » марта 2019 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67 тел. (8162) 66-26-10 факс (8162) 66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173015, Великий Новгород, ул. Псковская д.171 к.3, т. (8162) 76-51-21 ф. (8162) 76-51-20 e-mail: gpn-nov@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району

174211, Новгородская обл., г. Чудово, ул. Ленина, д.80 тел./факс (816-65) 444-83 e-mail: mchs-chudovo@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 14

г. Чудово, ул. Ленина, д.80
(место составления акта)

11-30
(время)

29.03.2019 г.
(дата составления акта)

По адресу/адресам: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.26а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНД и ПР по Чудовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области от 25 февраля 2019 года №14
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в рамках федерального государственного пожарного надзора ФРГУ №10001495160 была проведена плановая, выездная проверка в отношении объекта защиты: здание филиала №6
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.26а
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Даты и время проведения проверки:

«28» марта 2019 г. с 10 час 00 мин. до 13 час 00 мин. продолжительность 3 ч.
«29» марта 2019 г. с 09 час 00 мин. до 10 час 00 мин. продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «4 часа»
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «28» марта 2019 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Григорьев Алексей Михайлович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На объекте защиты автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина
2.	Помещение кладовой объекта защиты не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.5,6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной	Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина

		<p>безопасности и (или) специальных технических условий;</p> <p>Свод правил СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175 п.13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".</p>	
3.	<p>На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель №1 расположен не на видном месте (установлен за шкафом).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г.</p> <p>п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p> <p>п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p>	<p>Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина</p>
4.	<p>На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель №2 расположен не на видном месте (установлен за дверью).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г.</p> <p>п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;</p> <p>п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p>	<p>Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина</p>
5.	<p>На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. На подходе к огнетушителю №3 установлены стулья.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г.</p> <p>п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на</p>	<p>Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и</p>

		балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	социальной помощи» Ю.С. Фенина
6.	На объекте защиты руководителем допущено размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к первичным средствам пожаротушения. Огнетушитель №4 расположен не на видном месте (установлен за напольной вешалкой с одеждой).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 22 п/п. «ж» На объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; п.480 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина
7.	На объекте защиты в коридоре возле кабинета психолога (кабинет №5) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника;	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п.42 п/п «в» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина
8.	На объекте защиты в коридоре возле кабинета заведующей филиалом допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника;	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п.42 п/п «в» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина
9.	На объекте защиты в помещении электрощитовой допущено размещение горючих материалов (картонные коробки с оберточной бумагой и детскими игрушками)	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п.42 п/п «ж» Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и	Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической,


	материалы;	медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина
--	------------	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)

✓ 

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.03.2019 г. №14/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:
Григорьев Алексей Михайлович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)


« 29 » марта 20 19 г. _____ (подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая филиалом №6 ГОБОУ «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ю.С. Фенина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » марта 20 19 г.  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99